



ПРИМ
ТЕПЛО
ЭНЕРГО

752 6 27.03.2019

Краевое государственное
унитарное предприятие
«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»
(КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»)

ул. Героев Варяга 12, г. Владивосток,
Приморский край, 690089
Телефон: (423) 246-76-04, (423) 246-75-99
E-mail: office@primtep.ru
ИНН 2536112729, ОКОНХ 11180,
ОКПО 57825401

И.о. главы администрации
Дальнереченского ГО

А.А. Черных

692135, Приморский край,
г. Дальнереченск,
ул. Победы, 13

26.03.2019 № 1390/0044
На № _____ от _____

Технические условия
на подключение

Уважаемый Александр Алексеевич!

На Ваше заявление от 11.03.2019г. № 1-4/1310 (зарегистрировано КГУП «Примтеплоэнерго» 15.03.2019г. за № 2631-вх) направляем Вам следующие документы:

1. Технические условия ПТ-10-2019 от 26.03.2019г. – 1 экз. на 1 л.;
2. Схема подключения объекта – 1 экз. на 1 л.;

Дополнительно информируем, что подключению к сетям теплоснабжения подлежат объекты капитального строительства путем заключения договора на подключение (технологическое присоединение), в соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2018г. № 787

С уважением,
заместитель главного инженера

А.Ю. Филин



Краевое государственное
унитарное предприятие
«ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»
(КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»)

ул. Героев Варага 12, г. Владивосток,
Приморский край, 690089
Телефон: (423) 246-76-04, (423) 246-75-99
E-mail: office@primtep.ru
ИНН 2536112729, ОКОНХ 11180,
ОКПО 57825401

И.о. главы администрации Дальнереченского ГО
А.А. Черных

692135, Приморский край,
г. Дальнереченск
ул. Победы, 13
тел.: 25-5-55; факс 25-5-03

26.03.2019г. № ПТ-10-2019

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № ПТ-10-2019
на подключение к теплоснабжению объекта(ов) капитального строительства

Организация: Администрация Дальнереченского ГО
Назначение объекта: Земельный участок под строительство магазина, примерно в 40м. на юго-запад относительно ориентира (жилого дома) по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 18
Адрес объекта:
Источник теплоснабжения: Котельная №18, г. Дальнереченск, ул. Энгельса, 23

№ п/п	Наименование величины	Усл. Обозн	Значение	Размерность	
1	Максимальная нагрузка отопления	Зависимая	$Q_{от}$	0,25	Гкал/час
2	Максимальная нагрузка ГВС	не требуется	$Q_{гвс}^{max}$	0	Гкал/час
3	Максимальная нагрузка вентиляция		$Q_{вент}^{max}$	0,000	Гкал/час
4	Максимальная тепловая нагрузка	двухтрубная	Q_0^{max}	0.250	Гкал/час
5	Давление на теплоисточнике (давление в точке подключения необходимо уточнить при проектировании)	P_1	5,5	$кгс/см^2$	
		P_2	3,5	$кгс/см^2$	
		ΔP	2,0	$кгс/см^2$	
6	Температурный график (в зависимости от температуры наружного воздуха)	T_1	95	$^{\circ}C$	
		T_2	70	$^{\circ}C$	

Особые условия:

1	Теплоснабжение (отопление) объекта на земельном участке под строительство магазина, примерно в 40м. на юго-запад относительно ориентира (жилого дома) по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 18 возможно осуществить от магистральной тепловой сети $\varnothing 159$ мм. в тепловой камере "ТК26", в соответствии со схемой тепловых сетей (схема прилагается). При необходимости проектом предусмотреть расширение тепловой камеры в точке подключения.
2	Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.
3	Срок действия технических условий 3 года с даты подписания.

Заместитель главного инженера
(Приказ от 20.03.2019 № 139-ЛС)

А.Ю. Филин

Исп.: Лашкарёв И.А.
тел.: (423) 230-31-27

